



正本

检测报告

山东邦洁（检）字[2024]022301



2024022301

项目名称： 例行检测

检测类别： 委托检测

委托单位： 山东联合农药工业有限公司

报告日期： 2024-02-26

山东邦洁环境检测有限公司



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检测报告说明

- 一、本报告无专用章、骑缝章和编制人、审核人、批准人签字无效。
- 二、对本报告检测数据若有异议，请于收到报告之日起十五日内提出,逾期不予受理。
- 三、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品负责，无法复现的样品不受理申诉。
- 四、若委托单位提供信息影响检测结果时，由此导致的一切后果与本公司无关。
- 五、报告中有涂改、增删或复印件检验印章不符者无效。
- 六、本报告未经我公司书面同意，不得部分复制检测报告和做广告宣传，经同意复制的检测报告应加盖本公司检测专用章确认。
- 七、未加盖资质认定标志出报告仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。
- 八、标注*符号的检测项目为分包项目。
- 九、检测结果中 ND 表示未检出。水质未检出：使用“方法检出限”后加“L”表示。

地址：山东省淄博市张店区房镇镇世纪路与张柳路交叉口西 300 米路北院内西办公楼二层

电话：15805338791

邮箱：13105334951@163.com



检测报告

委托单位	山东联合农药工业有限公司				
采样日期	2024 年 02 月 23 日	检测日期	2024 年 02 月 23 日		
联系人	刘经理	联系电话	18263896001		
样品来源	<input checked="" type="checkbox"/> 采样 <input type="checkbox"/> 送样				
样品状态	/				
样品数量	/				
检验项目及标准	序号	检测项目	标准依据及名称		检出限
	1	氮氧化物	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法		3 mg/m ³
检验设备	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检定/校准日期	有效期
	大流量烟尘（气）测试仪（20代）	YQ3000D 型（20代）	SDBJ-YQ-384	2023.09.18	1 年
评价结论	检测结果不予判定。 				
备注	—				
编制人		审核人:		授权签字人:	



检测报告

1、有组织废气检测结果

有组织废气检测结果表			
检测点位	500 万大卡燃气导热油炉（出口）		
采样日期	2024 年 02 月 23 日		
检测频次	1	2	3
高度（m）	24		
内径（m）	0.80		
含氧量（%）	6.8	7.0	7.3
烟温（℃）	91.8	93.7	92.1
流速（m/s）	5.8	6.2	6.0
含湿量（%）	1.9	1.8	1.8
标干流量(Nm ³ /h)	7760	8263	8031
氮氧化物排放浓度（mg/m ³ ）	20	25	22
氮氧化物折算浓度（mg/m ³ ）	25	31	28
氮氧化物排放速率（kg/h）	0.16	0.21	0.18
备注	/		

**** 报 告 结 束 ****

