CMA
171520341599

正本

LYNW-230102

检 测 报 告

报告编号：LYNW-230102

项目名称：废气检测

委托单位：山东光大科技发展有限公司

检测类别：委托检测

山东鲁岳检测科技有限公司

二〇二三年一月五日

山东鲁岳检测科技有限公司

检 测 报 告 首 页

NO:LYNW-230102　　共 2 页　第 1 页

项目名称	废气检测			
委托单位	山东光大科技发展有限公司		委托人	王庆友
单位地址	东平县工业园区		联系方式	13954822633
受测单位	山东光大科技发展有限公司		单位地址	东平县工业园区
采样日期	2023.01.01		分析日期	2023.01.02-03
检测类别	检测项目	仪器设备	方法依据	检出限
固定污染源废气	颗粒物	全自动烟尘（气）采样器/YQ3000-D/SDLY-YQ-198 分析天平/ES2055A/SDLY-YQ-200 恒温恒湿称量系统/THCZ-150/SDLY-YQ-199	HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	1.0 mg/m³
本栏以下空白				
备注	/			

编制人：王清

审核人：王婧

批准人：

（检验检测专用章）

2023 年 01 月 05 日

山东鲁岳检测科技有限公司
检 测 报 告 正 文

（一）（1）固定污染源废气检测结果

采样日期	采样点位	检测项目	采样频次	样品编号	检测结果 (mg/m^3)	均值 (mg/m^3)	标干流量 (m^3/h)	排放速率 (kg/h)	折算浓度 (mg/m^3)	执行标准	标准限值 (mg/m^3)	结果判定
2023.01.01	锅炉排气筒	颗粒物	1	NW102-A-001	5.0	5.1	1405	7.17×10^{-3}	4.3	DB37/ 2374-2018 锅炉大气污染物排放标准（表 2）	10	不超标
			2	NW102-A-002	5.5							
			3	NW102-A-003	4.9							
备注：检测时段：10:38-11:34												

（以下空白）

影像资料：

2023-01-01 11:50:33
经度：116.44972纬度：35.96425
2023-01-01 10:58:54
经度：116.44759纬度：35.96668

注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
2. 报告复印件需重新加盖检验检测专用章或检测单位公章。
3. 报告涂改、增删或页数不全无效。
4. 报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
5. 本报告包括封面、首页、正文及注意事项四部分，并盖有检验检测专用章（或公章）和骑缝章。
6. 对本报告如有异议，应于收到报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起七日内以书面形式提出复核申请，逾期不予受理。
7. 本报告中监（检）测结果仅对本次采样或送检样品负责，委托方对送检样品和提供的相关信息真实性负责；受现场工况影响无法再现的样品、无法保存、复现的样品，仅对本次所采样的检测数据负责。
8. 涉及微生物检验项目、超过保质期或异议期、以及法律法规和国家有关文件规定不予复检的样品，不得复检。
9. 未经本机构书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
10. 本报告分正本和副本，正本交委托方，副本留档保存。

检测单位：山东鲁岳检测科技有限公司

单位地址：肥城市新城泰临路 011 号新城房地产开发公司
第二分公司沿街综合楼 3-4 层

邮政编码：271600

联系电话：0538-3389869