







附件 1





土壤污染隐患排查台账

企业名称		鹤壁瑞达化学科技有限责任公司		所属行业	化学试剂和助剂制造		
现场负责人签字				排查时间	2021.08.26		
序号	涉及工业活动	重点场所或重点设施设备	位置信息	现场照片	隐患点	整改建议	备注
1	液体储存	双氧水、二硫化碳、环己胺、叔丁胺、甲苯储罐	储罐区		罐体内外腐蚀泄漏、渗漏	无	日常检查、定期维护
2		二硫化碳储罐	硫磺回收区		罐体内外腐蚀泄漏、渗漏	无	日常检查、定期维护



3		液氯储罐	通氯棚		罐体内外腐蚀泄漏、渗漏	无	日常检查、定期维护
4		液碱储罐	液碱罐区		罐体内外腐蚀泄漏、渗漏	无	日常检查、定期维护
5		苯胺储罐	苯胺罐区		罐体内外腐蚀泄漏、渗漏	无	日常检查、定期维护
6		稀酸中和罐	TBBS 装置区		罐体内外腐蚀泄漏、渗漏	无	日常检查、定期维护


7		稀酸中和罐	CBS 装置区		罐体内外腐蚀泄漏、渗漏	无	日常检查、定期维护
8		稀酸中和罐	CBS 装置区		罐体内外腐蚀泄漏、渗漏	设置围堰	日常检查、定期维护
9		M 钠盐溶液储罐	M 装置区		罐体内外腐蚀泄漏、渗漏	无	日常检查、定期维护
10		碱吸收罐	污水预处理区		罐体内外腐蚀泄漏、渗漏	设置围堰	日常检查、定期维护

11		废水预处理罐	污水预处理区		罐体内外腐蚀泄漏、渗漏	无	日常检查、定期维护
12		甲苯缓冲罐	M 装置区		罐体内外腐蚀泄漏、渗漏	无	日常检查、定期维护
13		母液罐	TBBS 装置区		罐体内外腐蚀泄漏、渗漏	无	日常检查、定期维护
14		CBS 中转罐	CBS 车间		罐体内外腐蚀泄漏、渗漏	无	日常检查、定期维护

15		硫酸储罐	污水预处理区		罐体内外腐蚀泄漏、渗漏	加强巡检	日常检查、定期维护
16		碱吸收池	CBS 装置区、TBBS 装置区		1、池体老化、破损、裂缝造成泄漏、渗漏 2、满溢	无	日常检查、定期维护
17		冷却循环水池	CBS 装置区		1、池体老化、破损、裂缝造成泄漏、渗漏 2、满溢	无	日常检查、定期维护
18		冷却循环水池	TBBS 装置区		1、池体老化、破损、裂缝造成泄漏、渗漏 2、满溢	无	日常检查、定期维护





19		消防水池	污水处理区		1、池体老化、破损、裂缝造成泄漏、渗漏 2、满溢	无	日常检查、定期维护
20		污水处理池	污水站		1、池体老化、破损、裂缝造成泄漏、渗漏 2、满溢	无	日常检查、定期维护
21		碱吸收池	CBS 装置区、 TBBS 装置区		1、池体老化、破损、裂缝造成泄漏、渗漏 2、满溢	无	日常检查、定期维护
22	散装液体转运与厂内运输区	双氧水、甲苯、环己胺、叔丁胺装卸区	双氧水、甲苯、环己胺、叔丁胺装卸区		1、满溢 2、出料口及相关配件中残余液体滴漏	无	日常检查、定期维护

23		液碱、苯胺装卸区	液碱、苯胺装卸区		1、满溢 2、出料口及相关配件中残余液体滴漏	无	日常检查、定期维护
24		原料输送管道	双氧水、甲苯、环己胺、叔丁胺装卸区		腐蚀、泄漏	无	日常检查、定期维护
25		原料输送管道	液碱、苯胺装卸区		1、密封处泄漏	无	日常检查、定期维护
26		物料输送管道	装置区		1、密封处泄漏	无	日常检查、定期维护



27		物料输送管道	装置区		1、密封处泄漏	无	日常检查、定期维护
28		废水输送管道	装置区		1、密封处泄漏	无	日常检查、定期维护
29		硫磺（液态） 管道输送	硫磺回收区		1、密封处泄漏	无	日常检查、定期维护





30	二硫化碳输送管道	硫磺回收区		1、密封处泄漏	无	日常检查、定期维护
31	苯胺、液碱传输泵	苯胺、液碱罐区		1、密封处泄漏 2、润滑油泄漏	无	日常检查、定期维护
32	甲苯传输泵	甲苯缓冲罐区		1、密封处泄漏 2、润滑油泄漏	无	日常检查、定期维护
33	蒸馏真空泵	烘干装置区		1、密封处泄漏 2、润滑油泄漏	无	日常检查、定期维护


34	母液传输泵	CBS 装置区		1、密封处泄漏 2、润滑油泄漏	无	日常检查、定期维护
35	稀酸传输泵	装置区		1、密封处泄漏 2、润滑油泄漏	加设围堰	日常检查、定期维护
36	母液传输泵	DM 装置区		1、密封处泄漏 2、润滑油泄漏	加设围堰	日常检查、定期维护
37	硫磺传输泵	硫磺回收装置区		1、密封处泄漏 2、润滑油泄漏	无	日常检查、定期维护

38		液碱传输泵	污水预处理区		1、密封处泄漏 2、润滑油泄漏	加设围堰	日常检查、定期维护
39		产品暂存	装置区		因雨水冲刷进入土壤	无	日常检查、定期维护
40	货物的储存和运输区	硫磺库	硫磺回收装置区		因雨水冲刷进入土壤	无	日常检查、定期维护
41		产品储存	仓库		因雨水冲刷进入土壤	无	日常检查、定期维护

42	生产区	M 生产装置	M 生产车间		泄漏、渗漏	无	日常检查、定期维护
					泄漏、渗漏	无	日常检查、定期维护
43	生产区	CBS 生产装置	CBS 生产车间		泄漏、渗漏	无	日常检查、定期维护
					泄漏、渗漏	无	日常检查、定期维护

44		TBBS 生产装置	TBBS 生产车间		渗漏	无	日常检查、定期维护
					泄漏、渗漏	无	日常检查、定期维护
45	其他活动区	废水排水系统	装置区废水导流槽		泄漏、渗漏	无	日常检查、定期维护
46		废水排水系统	装置区废水导流槽		泄漏、渗漏	无	日常检查、定期维护

47		雨水槽	装置区		泄漏、渗漏	无	日常检查、定期维护
48		雨水槽	装置区		泄漏、渗漏	水封槽中泥渣堆放于围堰外，未及时清理	日常检查、定期维护
49	应急收集系统		通氯事故水池		泄漏、渗漏	无	日常检查、定期维护
50			污水预处理区事故水池		泄漏、渗漏	无	日常检查、定期维护

51			厂区事故水池		泄漏、渗漏	无	日常检查、定期维护
52		危废暂存间	危废暂存间		渗漏、防渗层老化破损	无	日常检查、定期维护
53		污泥压滤区	污水预处理区		泄漏、渗漏	加装围堰	日常检查、定期维护
54		化验室	化验室		泄漏、渗漏	无	日常检查、定期维护