

本层改造材料表

序号	图例	名称	安装方式	单位	数量	备注
1		消火栓	明装	套	3	15S202-15
2		消火栓拆除	明装	套	1	拆除隔墙处已有消火栓箱
3		手提式干粉（磷酸铵盐）灭火器	置地	具	12	MF/ABC4（干粉磷酸铵盐）
4		镀锌钢管（DN25）	螺纹	米	260	自喷支管（喷头连接管）
5		镀锌钢管（DN25-DN40）	螺纹	米	40	自喷支管
6		镀锌钢管（DN65）	卡箍	米	40	接至新增消火栓处
7		直立型喷头（上喷）/吊顶型喷头	螺纹	个	360	含备用（三单元吊顶房间采用吊顶型喷头）
8		自喷支管上下翻转	卡箍	处	78	主管与各支管连接处，向上翻至接直立型喷头方向

3#楼一层给排水平面布置图 1:150

图例：

150厚蒸压加气混凝土内墙板（AAC板材），B05A3.5，规格6000*600*150，耐火极限>4.0h
（砌至板底或梁底）

注：阴影范围不在本次设计范围之内。

四川省第六建筑有限公司
SICHUAN NO.6 CONETRUCTION CO.,LTD.
资质等级：建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级
DESIGN GRADE
资质证书编号： A151028825
CERTIFICATE NUMBER
地 址： 四川省成都市星辉中路16号
ADDRESS:
邮 编： 610081
ZIP CODE
传 真： 028-82228005
FAX

平面示意
KEY PLAN

建设单位
CLIENT
四川安和精密电子电器股份有限公司

项目名称
PROJECT NAME
安和移动互联产业园项目室内装修及消防设计

子项名称
SUB ITEM NAME
2#楼、3#楼

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	蒋新川	
审 定 AUTHORIZED	王春平	
审 核 AUDITED	陈 林	
专业负责人 LEAD DISCIPLINE ENGINEER	徐小华	
校 对 CHECKED	雷 琼	
设 计 DESIGNED	罗 潇	
工程设计号 PROJECT No.	2022-SW设-J009	

图纸名称
DRAWING NAME
3#楼一层给排水平面图

设计阶段 DESIGN PHASE	施 工 图
版 号 REVISION	A
图 别 STATUS	装修-给排水
图 号 DRAWING No.	SS-05/09
日 期 DATE	2023.09.23

本图须加盖公司出图签章，否则一律无效。
CAPPING SEAL OR INEFFICACY