

2#楼二层给排水布置图 1:100
本层层高: 4.20M

本层改造材料表

序号	图例	名称	安装方式	单位	数量	备注
1		镀锌钢管 (DN25)	螺纹	米	130	自喷支管 (喷头连接管)
2	○	直立型喷头 (上喷)	螺纹	个	240	含备用
3		自喷支管上下翻转	卡箍	处	49	主管与各支管连接处, 向上翻至接直立型喷头方向

备注:
1、本层原自喷头为下垂式喷头, 根据本次使用需要更换为直立型喷头;
2、本层仅更换自喷头, 其他均不改造;

平面示意

建设单位

四川安和精密电子电器股份有限公司

项目名称

安和移动互联产业园项目室内装修及消防设计

子项名称

2#楼、3#楼

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	蒋新川	蒋新川
审定 AUTHORIZED	王春平	王春平
审核 ADDED	陈林	陈林
专业负责人 LEAD DESIGNER	徐小华	徐小华
校对 CHECKED	雷琼	雷琼
设计 DESIGNED	罗潇	罗潇

工程设计号
PROJECT NO.

2022-SW设-J009

图纸名称

2#楼二层给排水平面图

设计阶段

施工图

版号

A

图别

装修-给排水

图号

SS-04/09

日期

2023.09.23

本图须加盖公司出图签章, 否则一律无效。

OFFICE SEAL OR NOT READY