



3#楼四层防排烟平面图 1:150

经现场勘测, 2/3楼时对应以下窗户需按要素进行整改:
一、所有封闭楼梯间开启高度大于2.0m, 且现场距地1.3~1.5m增加手动开启装置。
二、3号楼所有单元~五层的所有窗户均距在2.6m之上增加开启扇, 同时开启扇开启角度应调整为70°;
三、2/3楼所有开启高度均大于2.0m的自然排烟窗, 且现场距地1.3~1.5m增加手动开启装置。
四、具体窗户设置详建筑专业。

平面示意 KEY PLAN	
建设单位 CLIENT	
四川安和精密电子电器股份有限公司	
项目名称 PROJECT NAME	
安和精密互动产业园项目室内装修及消防设计	
子项名称 SUB ITEM NAME	
2#楼、3#楼	
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	蒋新川
审定 APPROVED	王东
审核 REVIEW	李环林
专业负责人 JOB SUPERVISOR	徐子皓
校对 CHECK	董印镇
设计 DESIGN	廖润宇
工程编号 PROJECT NO.	2022-SH证-J009
图线名称 DRAWING NAME	
3#楼四层防排烟平面图	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图
版号 VERSION	A
图别 CATEGORY	暖通
图号 DRAWING NO.	NS-09/10
日期 DATE	2023.09.23
本图属贵公司知识产权, 否则一律无效。 COPYRIGHT RESERVED, OTHERWISE VOID.	