


本层改造材料表						
序号	图例	名称	安装方式	单位	数量	备注
1	▲▲	手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器	置地	具	16	MF/ABC4(干粉磷酸铵盐)
2	—	镀锌钢管 DN25	螺纹	米	260	自喷主管(喷头连接管)
3	○	直立型喷头(上喷)	螺纹	个	580	合备用
4		自喷主管上下翻弯	卡箍	处	145	主管与支管连接处,向上翻弯至直立型喷头方向

备注:  
1、本层自喷喷头为下喷式喷头, 根据本次使用需要更改为直立型喷头;

3#楼四层平面布置图 1:150



四川省第六建设有限公司

SICHUAN NO. 6 CONSTRUCTION CO., LTD.

资质等级: 建筑行业(建筑工程、人防工程)甲级  
资质证书编号: A15102825

地址: 四川省成都市星辉中路16号  
邮编: 610081  
传真: 028-82228005

平面示意图  
KEY PLAN

建设单位  
CLIENT

四川安和精密电子电器股份有限公司

项目名称  
PROJECT NAME

安和移动互联产业园项目室内装修及消防设计

子项名称  
SUB ITEM NAME

2#楼、3#楼

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	蒋新川	蒋新川
审定 AUTHORIZED	王春平	王春平
审核 AUDITED	陈林	陈林
专业负责人 LEAD DISCIPLINE ENGINEER	徐小华	徐小华
校对 CHECKED	雷琼	雷琼
设计 DESIGNED	罗满	罗满

工程设计号  
PROJECT No.

2022-SW设-J009

图纸名称  
DRAWING NAME

3#楼四层给排水平面图

设计阶段 DESIGN PHASE	施工图
版号 REVISION	A
图别 STATUS	装修-给排水
图号 DRAWING No.	SS-08/09
日期 DATE	2023.09.23

本图须加盖公司出图签章, 否则一律无效。  
COPYING SEAL OR NOT READY