



四川省第六建设有限公司  
(尚惟建筑设计院)

SICHUAN NO.6 CONSTRUCTION CO., LTD.

资质等级: 建筑行业 (建筑工程、人防工程) 甲级  
证书编号: A151028825

地址: 四川省成都市武侯区中一路16号

邮编: 610081

电话: 028-82228005

传真: 028-82228005

项目负责人: 蒋新川

审定: 王东

审核: 李环

专业负责人: 徐子皓

校对: 董印镇

设计: 廖国宇

工程编号: 2022-SH证-J009

图签名称: 3#楼五层排烟平面图

3#楼五层排烟平面图

设计阶段: 施工图

图号: A

图别: 暖通

图号: NS-10/10

日期: 2023.09.23

本图属公司知识产权, 否则一律无效。

COPYING FOR THE CLIENT



3#楼五层防排烟平面图 1:150

根据现场勘测, 2/3楼材料以下窗户需按要求进行整改:  
一、所有时间排烟间开启高度大于2.0m, 总观新距地1.3~1.5m增加手动开启装置;  
二、3号楼所有单元一至五层的所有窗户均应在2.6m之上增加开启扇, 同时开启扇开启角度应调整为70°;  
三、2/3楼所有开启高度均大于2.0m的自燃排烟窗, 应现场距地1.3~1.5m增加手动开启装置。  
四、具体窗户设置详建筑专业。