



3#楼二层防火分区示意图

3#楼二层防烟分区示意图

3#楼二层防排烟平面图 1:150

经现场勘察,2/3楼针对以下窗户需要求设置排烟:  
一、所有有机械排烟开启高度大于2.0m,且排烟距地1.3~1.5m增加手动开启装置;  
二、3号楼所有单元~五层的所有窗户均应在2.0m之上增加开启扇,同时开启扇开启角度应调整为70°;  
三、2/3楼所有开启后高度均大于2.0m的自然排烟窗,应现场距地1.3~1.5m增加手动开启装置;  
四、具体窗户改造详建筑专业。

平面设计	平面示意图
建设单位	四川安和精密电子电源股份有限公司
项目名称	安和移动互联产业园项目室内装修及消防设计
子项名称	2#楼、3#楼
项目负责人	蒋新川
审定	王东
审核	李环
专业负责人	徐子皓
设计	董印镇
工程编号	2022-SM证-J009
图样名称	3#楼二层防排烟平面图
设计阶段	施工图
图号	A
图别	暖通
图号	NS-07/10
日期	2023.09.23
图例	本图按国家现行标准图集,否则一律按图例。