

2#楼二层布置图 1:100

本层装修面积: 1798.72m²

本层层高: 4.20m

图例:

100厚蒸压加气混凝土内墙板(AAC板材), B05A3.5, 规格4250*600*100, 耐火极限>2.5h
(砌至板底或梁底)



注: 阴影范围不在本次设计范围之内。

注: 1、防火分区建筑面积: 1909.44m², 室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离均小于60m, 满足要求。


2、防火分区疏散宽度计算表:

防火分区名称	疏散人数(n)	每百人疏散净宽度(L)	疏散净宽度(L1=n×L/100)	设计疏散净宽度
防火分区	200人	1.0m/百人	2.00m	3.20m

结论: 各防火分区疏散净宽度均小于设计疏散净宽度, 满足规范要求。

2#楼二层新增门表				
类型	设计编号	门扇尺寸(mm)	合计	备注
门	M1824	1500X2400	3	成品木质复合套开门

注: 1.办公室的门洞尺寸为1000*2100。 2.此表编号以外的门、窗为原建筑已有门、窗, 不在本次改造范围之内, 维持现状不变。



四川省第六建设有限公司

SICHUAN NO. 6 CONSTRUCTION CO., LTD.

资质等级: 建筑行业(建筑工程、人防工程)甲级

资质证书编号: A151028825

地址: 四川省成都市星辉中路16号

邮编: 610081

传真: 028-82228005

平面示意

KEY PLAN

建设单位

CLIENT

四川安和精密电子电器股份有限公司

项目名称

PROJECT NAME

安和移动互联产业园项目室内装修及消防设计

子项名称

SUB ITEM NAME

2#楼、3#楼

注册建筑师

REGISTERED ARCHITECT

姓名

蒋新川

FULL NAME

注册证书号

115101220

注册印章号

5102882-004

项目负责人

蒋新川

PROJECT DIRECTOR

审定

梁琳辉

AUTHORIZED

审核

关仁波

ADDED

专业负责人

王明渊

LEAD DISCIPLINE ENGINEER

校对

李倩

CHECKED

设计

薛锐

DESIGNED

工程设计号

2022-SW设-J009

PROJECT No.

图纸名称

DRAWING NAME

2#楼二层现状平面图

设计阶段

施工图

DESIGN PHASE

版号

A

REVISION

图别

装修

STATUS

图号

ZS-09/38

DRAWING No.

日期

2023.09.23

DATE

本图须加盖公司出图签章, 否则一律无效。

SEALING SEAL OR NOTIFY SEAL