

2#楼一层防排烟平面图 1:100

经现场勘测，2/3#楼针对以下窗户需按要求进行整改：
一、所有封闭楼梯间开启高度大于2.0m，应现场距地1.3~1.5m增加手动开启装置；
二、3号楼所有单元一~五层的所有窗户均应在2.6m之上增加开启扇，同时开启扇开启角度应调整为70°；
三、2/3#楼所有开启高度均大于2.0m的自然排烟窗，应现场距地1.3~1.5m增加手动开启装置。
四、具体窗户设置详建筑专业。



2#楼一层防烟分区示意图

四川省第六建筑有限公司
（尚惟建筑设计院）
SICHUAN NO.6 CONSTRUCTION CO., LTD.

资质等级：建筑行业（建筑工程，人防工程）甲级
DESIGN GRADE
资质证书编号：A151028825
CERTIFICATE NUMBER

地 址：四川省成都市星辉中路16号
ADDRESS
邮 编：610081
ZIP CODE
传 真：028-82228005
FAX

平面示意
KEY PLAN

建设单位
CLIENT
四川安和精密电子电器股份有限公司

项目名称
PROJECT NAME
安和移动互联产业园项目室内装修及消防设计

子项名称
SUB-ITEM NAME
2#楼、3#楼

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	蒋新川	
审 定 AUTHORIZED	王 东	
审 核 AUDITED	李环肖	
专业负责人 LEAD DISCIPLINE ENGINEER	徐子晗	
校 对 CHECKED	董印镇	
设 计 DESIGNED	覃润宇	
工程设计号 PROJECT No.	2022-SW设-J009	

图纸名称
DRAWING NAME
2#楼一层防排烟平面图

设计阶段 DESIGN PHASE	施 工 图
版 号 REVISION	A
图 别 STATUS	暖 通
图 号 DRAWING No.	NS-04/10
日 期 DATE	2023.09.23

本图须加盖公司出版签章，否则一律无效。
COPYING SEAL OR PRINT VOID